Mais segurança no espaço de cloro gasoso

Unidade de comando para ChlorStop

Sistema seguro

Para aumentar a segurança das instalações de cloro gasoso, a Lutz-Jesco oferece um sistema de segurança completo. A unidade de comando representa o elemento central e liga um aparelho de alerta de gás a até 12 válvulas de segurança de retenção de pressão (ChlorStop). Estas podem fechar o sistema condutor de gás de forma automática e direta na válvula do recipiente, a fim de interromper imediatamente a alimentação de cloro após a ocorrência de um alarme de cloro.

Opcionalmente, a unidade de comando está disponível com uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) integrada. No caso de uma falha de corrente elétrica, esta proporciona uma segurança máxima. Mediante uma carga plena através de um aparelho de alerta de gás e 12 válvulas de retenção, a alimentação elétrica está assegurada durante, no mínimo, 15 minutos.

De forma simples e rápida

Os aparelhos ChlorStop podem ser desligados manualmente através de um interruptor de chave no lado frontal da unidade de comando. Este permite uma verificação simples e rápida do funcionamento do sistema.

A unidade de comando combina um elevado padrão de segurança e uma operação simples e facilmente compreensível: depois de uma eliminação bem-sucedida de todas as falhas causadoras de um alarme, é possível retomar a sua operacionalidade através de um simples acionamento da tecla de reposição, a qual também se encontra no lado frontal. Assim, é sinónimo de fiabilidade, como também de uma utilização e operação simples.

Especificações técnicas

Unidade de comando para ChlorStop			
Alimentação elétrica			110 – 230 V AC, 50/60 Hz
Tensão de comando			24 V DC / 5 W
Tipo de proteção			IP65
Material da caixa			Plástico
Peso	sem UPS	kg	aprox. 12
	com UPS	kg	aprox. 15
Temperatura ambiente		°C	0 – 55 (não expor a luz solar direta)

Dimensões

Todas as dimensões em mm





PI-22107-09-V02 I Copyright 02.2018 by Lutz-Jesco GmbH
Reservado o direito a alterações técnicas e erros

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Telefone: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268
E-mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

Dosificar | *Líquidos*
Promover | *Gases*
Regular | *Sistemas*